

# QUALITÄTS-ZERTIFIKAT

Prüfbericht Nr.: 4076-12-2022

**Falquon GmbH**


**„SPC Wood 1500 x 200 x 6 mm“**

<u>Qualitäts-/Prüfmerkmal</u>	<u>Ergebnis</u>
Gleitreibungskoeffizient: EN 13893 / DGUV 208-041	0,52 $\mu$ / gut und sicher
entspricht der Klassifizierung nach EN 14041:2008	DS



**iff-Institut für Fußbodenbau**

Grevesmühlen / Overath, Januar 2023

  
Institutsleitung: Torsten Grotjohann

